



14/66

All' on.le

Commissione Edilizia del Comune

Ribera

D. S. Giovanni di Giuseppe è proprietario di una parte di stabile, già ex Caserma Carabinieri, pervenutogli da divisione con altri:

Per la sistemazione dell'appartamento adottato, è necessario che egli costruisca un ingresso dalla via Umberto I, mentre per la particolare situazione interna dei vani, e tenuto presente l'altezza del pian-terreno, si vede costretto a chiedere l'autorizzazione, oltre all'apertura della nuova porta, per la costruzione dell'esterno di due modesti gradini, aventi 0,26 di pedata e 0,19 di alzata e per la lunghezza di m. 4,60 =
Con osservanza - vi anche
Ribera, 9-5-1946

7. anno sio' anni

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Comunale ho notificato copia della presente lettera
al Sig. D'azzo Giovanni di Giuseppe abitante in Ribera, Corso Umberto I°
N. 169 consegnandola a mani dello *Messa*
Ribera, 24 maggio 1946

IL MESSO COMUNALE
Messa

MUNICIPIO DI RIBERA

Ufficio Tecnico

Ribera, 23 maggio 1946

Prot. N. 3372-

Oggetto: D'Azzo Giovanni di Giuseppe - Domanda per nuove opere nella Casa
sita nel Corso Umberto I° N. 196.

Al Sig. D'Azzo Giovanni di Giuseppe

R I B E R A

Vista la domanda in data 9 maggio 1946 tendente ad ottenere la
apertura di un portone nella Sua casa sita in questo Corso Umberto I°
e sentito il parere tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Metto l'art. I del Regolamento edilizio vigente;

Non essendo possibile sentire il parere della Commissione Edili-
zia Comunale perchè in via di ricostituzione;

Autorizzo la esecuzione delle opere di cui alla predetta domanda
alle seguenti condizioni:

1°) Il nuovo portone disterà dallo spigolo sinistro del grande por-
tone già esistente nella casa segnato col numero civico 196, m. 2, 27 e
avrà la luce indicata in domanda di m. 1, 10 x 2, 70 oltre il sopraporta
circolare;

2°) Nel lato destro del grande portone indicato col civico N. 169 sarà
aperto un secondo portone uguale a quello indicato al N. 1° della presen-
te distante dallo spigolo anch'esso m. 2, 27 in maniera da inquadrare il
più volte citato grande portone segnato col civico N. 169 tra due uguali
aperture. Il portone del lato destro potrà anche essere non praticabile.

3°) Viene consentita la costruzione di un solo gradino esterno nel
nuovo portone di forma conveniente, di pedata non inferiore a cm. 33 e di
alzata non superiore a cm. 20.

IL SINDACO

M. Mauri

Esaminata la tornatura e la situazione dei luoghi si può accogliere alle seguenti condizioni:

1) che al lato sinistro del portone centrale situato col n. 196 ed a m. 2.27 dallo spigolo sinistro venga fatta un'altra apertura di uguali dimensioni (anche se non praticabile) di quella che si vuole aprire -


2) che ausili due gradini esterni ne venga costruito uno soltanto di forma conveniente e di pedata non minore a cm. 33 e di altezza non superiore a cm. 20. Sotto gradino dev'essere fatto in buona piega largata esteticamente accettabile.

Ribera, 23 maggio 1946

Il benemerito
Giovanni D'Amico


Visto: Il Sindaco ordina l'esecuzione del lavoro
Maurizio

PROSPETTO
1:100



VIA UMBERTO I A

SEZIONE
1:100



Ribera, 9-5-1946

Geom. Giuseppe Loto