

All'Ono Signor Podestà del Comune
di Pibera

Il sottoscritto dovendo far
piazzare un balconcino in via
Castelli dello spessore di centimetri
trenta, e lungo centimetri cento,
trentacinque, all'altezza della
finestra soprastante alla porta in
esistente (cioè) (tre metri circa)
e per evitare la caduta del proprio
figlio, prega il Signor Podestà
e la rispettabile Commissione
volerne accordare l'esecuzione
Canto spera

Pibera 23.7.1928

Margazzi Michele

III^m

Sig. Podestà

Ribera

Riferendomi all' unica domanda inoltrata alla S. V. dell' ^m dal Sig. Magazzi Michele, recatami nel posto ho constatato quanto segue:

1^a Che la domanda non è corredata dei requisiti voluti dal Regolamento Edilizio, mancando essa dei disegni per la maggior chiarezza dell' opera da eseguirsi.

2^a Che la collocazione di detto balcone ad un' altezza di ml. 2,50 dal piano stradale, è vietata dagli articoli 19 e 23 del vigente Regolamento Edilizio.

3^a Che infine, pur essendo di competenza della Commissione Edilizia la concessione o meno giusta l' articolo 35 del Reg. Edilizio, ritengo tuttavia tale costruzione antitetica nel vero senso della parola, per le proporzioni della larghezza rispetto all' altezza dell' apertura, che fanno immediatamente risaltare la mancanza di quelle linee che danno grazia e bellezza a tali costruzioni.

Ribera li 23 Luglio 1928

Il Municipio comunale

Scavallero