



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Prot. n. 2856

del 30 MAG 2025

COMUNE DI RIBERA (AG)
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE 2° - Infrastrutture ed Urbanistica
Servizio Lavori Pubblici
Pec: protocollogenerale@pec.comune.ribera.it

OGGETTO: Procedimento di approvazione del "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei Lavori di Ripristino della sede stradale a seguito di frana in località Regia Trazzera Acqua dei Malati"

- COD. 1067_AG_3-CUP H97H24001270001.
- Avviso di convocazione della conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona per l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90, con effetto di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sulle aree da espropriare
- Comunicazione riguardante l'avviso di l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione e dichiarazione di pubblica utilità per le aree da espropriare.

In riscontro alla nota di codesto Comune prot. n. 1020 del 30/04/2025, acquisita con protocollo consortile n. 2345 del 08/05/2025, con la quale si indice la Conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona per l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90, con effetto di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sulle aree da espropriare, finalizzata all'acquisizione dei pareri degli Enti ed Amministrazioni interessati per la procedura di cui in oggetto
vista la documentazione progettuale allegata;

Atteso che, dall'esame della suddetta documentazione e dal sopralluogo effettuato, si rileva che nel tratto di strada oggetto dell'intervento, risulta allocata all'interno della carreggiata (a circa mt. 1,00 dal ciglio stradale ed a un mt. 1,00 di profondità), la condotta consortile in acciaio DN 600 denominata "Adduttore Poggio Diana – Traversa Magazzolo" che, da come si evince dalle sezioni stradali, non è interessata dalle opere di scavo;

vista la Relazione Tecnica redatta dal competente Servizio Tecnico dell'Ente, agli atti d'ufficio,

per gli esclusivi aspetti di competenza, si esprime,

PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione delle opere di cui all'oggetto, prescrivendo tuttavia che:

- i lavori sopramenzionati, vengano eseguiti sotto la sorveglianza del personale consortile della Sede Periferica di Ribera, previo avviso da far pervenire con congruo anticipo;
- qualora la realizzazione delle opere in progetto, vada ad interferire gravemente con l'Adduttore "Poggio Diana – Traversa Magazzolo" in maniera tale da pregiudicare l'integrità dello stesso e/o l'esecuzione delle future manutenzioni, si raccomanda di dare tempestivo avviso al personale della Sede Periferica consortile di Ribera affinché si possa giungere ad una soluzione condivisa per l'eliminazione dell'interferenza stessa;
- in caso di eventuali danneggiamenti arrecati alla suddetta condotta durante le fasi lavorative, il ripristino venga effettuato a cura e spese della impresa esecutrice.



Il V. Direttore Generale
del CB Sicilia Occidentale
(Ing. Pieralberto Guarino)

M. Guarino