



Spett.le
Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale
di Agrigento
Settore 2° - Infrastrutture ed Urbanistica
Servizio Lavori Pubblici
PEC: lavori.pubblici@pec.comune.ribera.ag.it

Oggetto: Procedimento di approvazione del PFTE dei lavori di ripristino della sede stradale a seguito di frana in località Regia Trazzera Acqua dei Malati. CUP H97H24001270001.

Premesso che:

col Decreto Dirigente Generale Presidenza della Regione Siciliana n°3357 del 7/08/02 sono stati individuati i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dell'EAS e che, rientrando tra quelle opere idriche di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di interesse regionale, possono essere affidati alla gestione da parte della società mista Siciliacque S.p.A.;

in data 20 aprile 2004 Siciliacque S.p.A., costituita in attuazione del D.P.R.S. 02/04/2002 ha sottoscritto la Convenzione rep. n°10994 per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, per la durata quarantennale con la Regione Siciliana;


nel territorio comunale di Ribera sono presenti infrastrutture appartenenti allo schema idrico Favara di Burgio la cui gestione è regolata dalla superiore convenzione;

con nota di codesto Ente n.10206 del 30/04/2025 (prot. Siciliacque n.4353 del 08/05/2025) è stata indetta la Conferenza di Servizi ex 241/1990 nei modi previsti dall'art.14-bis per l'approvazione del PFTE dei lavori di ripristino della sede stradale a seguito di frana in località Regia Trazzera Acqua dei Malati.

Visionati gli elaborati progettuali resi disponibili, è stato possibile rilevare che l'intervento di risanamento della frana si sviluppa nella zona caratterizzata dal passaggio del tratto di condotta dell'acquedotto Favara di Burgio in acciaio DN700.

In seguito al sopralluogo effettuato congiuntamente fra tecnici di questa società e tecnici del Settore 2° Infrastrutture ed Urbanistica in data 03/07/2025, (cfr foto allegate), si è potuto accettare che la posizione dell'acquedotto non deve essere variata per effetto delle previsioni progettuali e che queste ultime prevedono il piano stradale a quota + 2 m circa testa tubo acqua attualmente alla luce a causa dei movimenti franosi.

Nella considerazione, infine, che le attività di scavo per realizzare sia i pali trivellati della paratia che per realizzare il piano di posa delle gabbionate non interferiscono con la tubazione (risultano tutte a valle della condotta), si esprime parere favorevole ai lavori di ripristino della sede stradale a seguito di frana in località Regia Trazzera Acqua dei Malati con la prescrizione di non sottoporre la tubazione ai carichi diretti dei mezzi di cantiere e non danneggiare la tubazione, compreso il proprio rivestimento protettivo.




Con il presente parere, che deve essere restituito firmato per accettazione, l'Ente solleva il gestore Siciliacque, i suoi funzionari e il personale da danni e richieste di risarcimento avanzate da terzi, siano essi privati che pubblici o Consorzi, in dipendenza delle opere di cui in oggetto e discendenti o dalla cattiva esecuzione degli stessi o dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

Siciliacque si riserva la facoltà di sorvegliare i lavori con propri tecnici; a tal l'Ente si impegna a comunicare, con almeno 48 ore di anticipo, la data di effettivo inizio dei lavori o della loro sospensione o ripresa; ultimati i lavori verrà constatata la regolare esecuzione dei lavori che risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio.

Ogni qualvolta si rendesse necessario, per una delle due parti, Siciliacque e Comune di Ribera dar luogo ad interventi di manutenzione ed esercizio per la propria infrastruttura, in corrispondenza delle interferenze, una parte si impegna a darne preavviso scritto all'altra parte, salvo casi di urgenza con un anticipo di almeno 24 ore, adottando nell'esecuzione degli stessi ogni cautela, onde evitare danni anche al solo rivestimento della condotta.

Distinti saluti.

SICILIACQUE SPA
Il Direttore Operativo
Ing. Massimo Burrano



Per il Comune di Ribera
(firma per accettazione)

Da: "Siciliacque" <siciliacque@pec.siciliacque.it>
Inviato: lunedì 7 luglio 2025 15:30
A: lavori.pubblici@pec.comune.ribera.ag.it
Oggetto: Prot. in Uscita N.001-0006723-GEN/2025 - Procedimento di approvazione del PFTE dei lavori di ripristino della sede stradale a seguito di frana in l...
Allegati: GDD001-00001213656-002.pdf

In allegato alla presente si trasmette la seguente nota: 001-0006723-GEN/2025 - Procedimento di approvazione del PFTE dei lavori di ripristino della sede stradale a seguito di frana in località Regia Trazzera Acqua dei Malati. CUP H97H24001270001.